СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00819/26

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Пенотерм» (ООО «Пенотерм»),
Адрес (место нахождения): 248021, Калужская область, г.о. город Калуга, г. Калуга, ул. Московская, д. 247, помещ. 36А,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 248021, Калужская область, г.о. город Калуга, г. Калуга, ул. Московская, д. 247, помещ. 36А, ОГРН 10977468224808, ИНН 7716655681, Тел.: +7 (343) 311-96-96, Адрес электронной почты: info@penoterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Пенотерм» (ООО «Пенотерм»),
Адрес (местонахождения): 248021, Калужская область, г.о. город Калуга, г. Калуга, ул. Московская, д. 247, помещ. 36А,
Адрес производства продукции: 248021, Калужская область, г.о. город Калуга, г. Калуга, ул. Московская, д. 247, ОГРН 1097746822480, ИНН 7716655681.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал листовой «Пенотерм» марок НПП-ЛЭ (Э), НПП-ЛЭ (К), НПП-ЛЭ (Э) Aqua Protect, НПП-ЛЭ (К) Aqua Protect, НПП-ЛФ, НПП-ЛФ Триплекс, НПП-ЛП, НПП-ЛК, выпускаемый по ТУ 22.21.41-003-82799613-2017 с изм. 1-3 «МАТЕРИАЛ ЛИСТОВОЙ «ПЕНОТЕРМ» Марок НПП-ЛЭ (Э), НПП-ЛЭ (К), НПП-ЛЭ (Э) Aqua Protect, НПП-ЛЭ (К) Aqua Protect, НПП-ЛФ, НПП-ЛФ Триплекс, НПП-ЛП, НПП-ЛК».	код ОКПД2:	22.21.41.110
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	-
Серийный выпуск.		

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 3493/ТР от 06.07.2026 ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47,
Акт о результатах анализа состояния производства № 2283-2284/АСП от 25.05.2026 Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09,
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа сильногорючие (Г4) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.3);
Группа умеренновоспламеняемые (В2), по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (п. 5.1)
Группа с высокой дымообразующей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.18);
Группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.20).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	13.07.2026	по	12.07.2031

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации)		Умрихина Ольга Васильевна
М.П. Эксперт (эксперты)		Деюшин А.Н.