СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00334/22

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Пенотерм» (ООО «Компания Пенотерм»), Адрес (место нахождения): 624130, Россия, Свердловская область, город Новоуральск, улица Монтажников, дом 7,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 624130, Россия, Свердловская область, город Новоуральск, улица Монтажников, дом 7, ОГРН 1156678000522, ИНН 6678053730, Тел.: 8(343)311-9696, E-mail: info@penoterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Пенотерм» (ООО «Компания Пенотерм»), Адрес (место нахождения): 624130, Россия, Свердловская область, город Новоуральск, улица Монтажников, дом 7,
Адрес производства продукции: 624130, Россия, Свердловская область, город Новоуральск, улица Монтажников, дом 7, ОГРН 1156678000522, ИНН 6678053730.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы теплоизоляционные из вспененного полипропилена «Пенотерм» в виде уплотнителей, изготовленные в соответствии с ТУ 22.21.41-005-82799613-2019. Серийный выпуск.	код ОКПД2:	22.21.41.110
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	3925 90 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1388/ТР от 16.05.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).
Акт о результатах анализа состояния производства № 1077/22 от 11.04.2022 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).
Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: Группа горючести – Г4 (сильногорючие) при испытаниях по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) при испытаниях по ГОСТ 30402-96; Группа по дымообразующей способности – Д3 (с сильной дымообразующей способностью) при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; Группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	19.05.2022	по	18.05.2027

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации		Умрихина Ольга Васильевна
М.П.		
Эксперт (эксперты)		Чарушкин С.В.